



SK technické posúdenie

SK TP – 24/0023 – verzia 01
z 10/09/2024

v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obchodný názov výrobku:

Káblový nosný systém PUK, systémy PS 15 až PS 90

Druh výrobku:

Nosné káblové systémy s funkčnou odolnosťou v požiari

Výrobca:

PohlCon GmbH
IČO: HRB 170638
Nobelstraße 51
12057 Berlin
Nemecko

Miesta výroby:

PohlCon GmbH
Nobelstraße 45-55
12057 Berlin
Nemecko

EL-PUK Sp. z o.o.
IČO: 472257667
Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstancin Łódzki
Poľsko

**Typ/variant a zamýšľané použitie
stavebného výrobku:**

Káblový nosný systém PUK s funkčnou odolnosťou v požiari, systémy PS 15 až PS 90 je určený na zabezpečenie činnosti elektrického napájania a ovládania požiarotechnických, signálnych, technických a technologických zariadení v stavbách, ktoré musia byť aj počas požiaru určený čas v prevádzke.

**Dátum vydania
SK technického posúdenia:**

10. 09. 2024

SK technické posúdenie obsahuje:

21 strán vrátane 3 príloh

